

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-CN.PA01.B.00473/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХ", ООО "СТРОЙТЕХ", место нахождения 443044, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, САМАРА г.о., П ЗУБЧАНИНОВКА, вн.п-н г.о. КИРОВСКИЙ, УЛ ТОВАРНАЯ, Д. 70, ОГРН 1156313086930, ИНН 6330069876, телефон +7 8463120770, электронная почта samara@atn-holding.com

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, СОКОЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное из композитного слоя SPC, толщиной от 3,5 до 6 мм, плотностью от 1,5 до 2,6 г/см³, марки «Planker», «Atrium», «Veiser», «CHANGZHOU GOLDENBURG WOOD CO, LTD.», КИТАЙ, Cuibei Village, Henglin Town, Wujin District Changzhou City, Jiangsu Province, адрес места осуществления деятельности: КИТАЙ, Cuibei Village, Henglin Town, Wujin District Changzhou City, Jiangsu Province, 31.762344, 119.938520, ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, п. 5.1; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.18, п. 4.20; ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, Серийный выпуск, Договор на выполнение функций иностранного изготовителя № 86/2022, от 11.01.2022

код ОКПД 2: 22.23.11.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ 30402-96, Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, п. 5.1; ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, п.4.18, п. 4.20; ГОСТ Р 51032-97, Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 3643/ДМ-23 выдан 21.09.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "ЛСМ-пожлаб" Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21ПБ78; другие, документы представленные заявителем: Договор на выполнение функций иностранного изготовителя, 86/2022, выдан 11.01.2022;

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Группа воспламеняемости — В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, группа по дымообразующей способности — Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89. п.4.18; группа токсичности продуктов горения — Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20, группа распространения пламени по поверхности по ГОСТ Р 51032-97— РП1 (нераспространяющие)

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 06.03.2024 по 04.03.2029

М.П.

Заявитель


подпись

СОКОЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.