

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-СН.ПБ68.В.02910

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019364

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Фортес»
Адрес: 119361, РОССИЯ, город Москва, улица Большая Очаковская, дом 47 «А», строение 1, помещение 02Е.
ОГРН: 1147746114900. Телефон: +78002345607, факс: +78002345607, e-mail: floorparadise@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«HENAN LIANE WOOD INDUSTRY CO., LTD.»
Адрес: КИТАЙ, XINWEI INDUSTRIAL ZONE, WEISHI TOWN, KAIFENG, HENAN.
Телефон: +13733175241, факс: +13733175241.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение 1, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskrb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывание напольное на основе древесноволокнистых плит (ламинат), толщиной от 7 до 15 мм, плотностью от 0,8 до 1,05 г/см³, торговой марки «Paradise», выпускаемое по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 16.21.14

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 4411 92 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 0016344).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-476/12-2017 от 19.12.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НПС.СН.001.ОС.05.00803 от 21.01.2017 г., выдан ОС ООО «ПРОМСТАНДАРТ», рег. № СДС.НПС.001.ОС.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

19.12.2017

по 18.12.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.В. Ануфриков

Эксперт (эксперты)

Е.А. Медведева

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СН.ПБ68.В.02910

(обязательная сертификация)

№ 0016344

Приложение №1

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Чрезвычайноопасные (Т4) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Сильнораспространяющие (РП4) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


М.В. Ануфриков
инженер, фотометр

М.В. Ануфриков
инженер, фотометр

Е.А. Медведева
инженер, фотометр