



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"  
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ DE.ПБ01.Н.00196

№ ПС 00538

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СНАБСЕРВИС»,  
Адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, ул.4-я Советская, д.41, литера А, пом.1-Н,  
ИНН 7842047740, телефон: 8981-112-57-77, e-mail: Jackson\_flooring@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

JF Parkett GmbH  
Адрес: Germany, Kaiserswerther Str. 115, 40880 Ratingen

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью  
«Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия  
Донского 7/11, офис 101. Тел: 8 (800)700-22-56, ОГРН 1153926025901.  
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 24.01.2020.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Напольное покрытие SP-ламинат толщиной от 3 до 6 мм для  
покрытия полов, применяемое в жилых помещениях, офисах,  
коммерческих объектах, ресторанах, спортивных клубах, магазинах,  
модель SW-1001 – SW-1999 TM STONEWOOD,  
изготавливаемое по технической документации изготовителя.  
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

Воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 – В2, код ОКПД2  
дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044-89  
(п. 4.18) – Д2, токсичность продуктов горения по  
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20) – Т2, распространение  
пламени по ГОСТ Р 51032-97 – РП1. код ТН ВЭД  
3918 10 900 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 00279/ЕМ-16 от 31.05.2018 года.  
ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью  
«Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 24.01.2020 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)  
№ ST.RU.0001.P40657 от 25.05.2018, выдан ОС ООО «Гарантия  
качества», аттестат аккредитации № РОСС RU.31389.04ИБС01,  
Техническая документация изготовителя.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 31.05.2018 г. по 30.05.2023 г.

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

