



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0290

Срок действия с 14.07.2022 г. до 14.07.2025 г.

Система зарегистрирована в реестре  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии РФ  
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ **ООО «Технологии Уюта»** ОГРН 1167746711604  
наименование предприятия, организации

Юридический адрес: Россия, 109004, Москва, Малый Дровяной переулок, д.3, стр.1,  
пом.1, ком. 20 тел. 8 495 3749500 E-mail: andrey.t@evofloor.ru  
юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **«DECNO GROUP LIMITED»**  
наименование предприятия, организации

Юридический адрес: Китай, Longquan Road, Zhangqiu district, Jinan city, Shandong,  
China, тел. +8631189624278 E-mail: sales@decnoflooring.com  
юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ»  
ОГРН 1156196035159 Адрес: 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 4 пом. 8  
Тел: (863) 221 40 39 Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015 г.,  
E-mail: info@testflame.com Сайт с реестром: http://fire2ctrl.com

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Покрытие напольное из поливинилхлорида, толщиной от 2мм до 7мм, плотностью от  
1900кг/м<sup>3</sup> до 2100 кг/м<sup>3</sup>, в плитках, торговой марки «Evofloor» Код ТН ВЭД ЕАЭС:  
3918 10 900 0 Код ОКПД2: 22.23.11 Серийный выпуск  
наименование продукции, серийный выпуск или партии

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:  
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный  
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ); группа воспламеняемости- В2  
(умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; показатель токсичности-  
Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); коэффициент дымообразования – Д2 (с  
умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); группа  
распространения пламени-РП1 (нераспространяющие горение) по ГОСТ 51032-97

**Класс пожарной опасности покрытия КМ2**  
обозначение нормативных документов

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №ДВ/П301/131 от 08.07.2022 г. Испытательная лаборатория  
«СтройТЕСТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от  
09.11.2015 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Маркировка продукции осуществляется защищенным товарным знаком Системы сертификации "FIRE-  
CONTROL" № 740054. В случае несоблюдения системы качества при производстве продукции и невыполнении  
условий сертификации, сертификат отменяется выдавшим его органом по сертификации.

Руководитель органа по сертификации

  
подпись

А.С.Карпачева  
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

  
подпись

О. Е. Карпова  
Ф.И.О.

№ 0000974